



IMI INTERNATIONAL s.r.o.
Central Trade Park – D1, P.O. BOX 75
CZ – 396 01 Humpolec
Tel: 565 533 602, Fax: 565 533 912
mail: info@imi-international.cz
http://www.imi-international.cz

Prohlášení o shodě

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn, podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Dovozce IMI International s.r.o.
Central Trade Park – D1 č.p. 1573
396 01 Humpolec

IČ: 25 69 20 89
DIČ: CZ 25 69 20 89

Výrobce: TOUR & ANDERSSON AB,
S – 524 80 Ljung, Švédsko

Identifikační údaje o výrobku:

Vyvažovací ventily STAD s vnitřním závitem, vyvažováním, přednastavením, měřením tlaku a průtoku, uzavíráním, s vypouštěním nebo bez, DN: 10/09, 15/14, 20, 25, 32, 40, 50

Vyvažovací ventily STADA s vnějším závitem, vyvažováním, přednastavením, měřením tlaku a průtoku, uzavíráním, s vypouštěním nebo bez, DN: 10/09, 15/14, 20, 25, 32, 40, 50

Vyvažovací ventily STAD–C s vnějším závitem, vyvažováním, přednastavením, měřením tlaku a průtoku, uzavíráním, dvojitě jištěné měřicí body, DN: 15/14, 20, 25, 32, 40, 50

Vyvažovací ventily STA–DR s vnitřním závitem, vyvažováním, přednastavením, měřením tlaku a průtoku, uzavíráním, redukované hodnoty K_v , s vypouštěním nebo bez, DN: 15, 20, 25

Uzavírací ventily STA s vnitřním závitem, přednastavením, uzavíráním, s vypouštěním nebo bez, DN: 15/14, 20, 25, 32, 40, 50

Uzavírací ventily STS s vnitřním závitem, uzavíráním, s vypouštěním nebo bez, DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Popis a určení výrobku:

Vyvažovací a uzavírací ventily STAD, STADA, STAD-C, STA-DR, STA a STS se používají v oblasti vytápění a chlazení užitkové vody (mimo vody pitné dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.).

Provozní medium může ventilem proudit oběma směry.

Provozní teplota: – 20 °C až + 120 °C (dle dohody max. + 150 °C)

Materiál tělesa: AMETAL CuZn33Pb2Si–C

Tlakový stupeň: PN 20

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení vzorku výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 7.



IMI INTERNATIONAL s.r.o.

Central Trade Park – D1, P.O. BOX 75

CZ – 396 01 Humpolec

Tel: 565 533 602, Fax: 565 533 912

mail: info@imi-international.cz

<http://www.imi-international.cz>

Seznam určených norem a technických předpisů použitých při posouzení shody:

ČSN EN 19:2003, ČSN 13 3005-1:1994, ČSN 13 3020:1993, ČSN 13 3060-1:1988,
ČSN 13 3060-2:1978, ČSN 13 3060-4:1993, ČSN EN ISO 228-1:2003, ČSN ISO 7-1:1996


Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ
00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-3371 ze dne 16.07.2004 a certifikát
č. B-30-00546-04 ze dne 16.07.2004.

Potvrzení dovozce:

Dovozce IMI International s.r.o. Humpolec potvrzuje, že vlastnosti výše uvedeného výrobku
splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002. Sb. a výše uvedených určených
norem. Za podmíněk obvyklého, dovozcem určeného použití je výrobek bezpečný. Dovozce
přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací a se základními požadavky.

V Humpolci dne 5. srpna 2004



Michael Heigl
jednatel společnosti